

Kontrolskema for montering af WaterproofX 100

Projekt navn og sags nr.

Entreprenør

Ansvarlig montør

Kontrolleret af

Konstruktionsdel

Kontrolpunkter

Tørt eller let fugtigt underlag rengjort for skarpe genstande

Huller og ujævnheder skal være fyldt med HyDra Swelling Paste SX 100

Fikserings clips c/c afstand 100-150 mm i hele injektionsslængens længde inkl. hjørner

Hele injektionsslængen skal være kontinuerligt monteret til underlaget

Dæklag min. 100 mm

Max. injektionsslange længde på 30 m

Hvor to slanger mødes, skal de overlappe hinanden parallelt med 150 mm og med 30 til 50 mm afstand

Kontrollér at slangen og Varioclix er monteret korrekt

Skadet injektionsslange skal udskiftes

Montørens egenkontrol

Formandens kontrol

Anmærkninger

Monteringsdato

Støbedato

Vejrforhold

Temperatur

Kontrolleret og godkendt af

Dato

Ref. Tegningsnummer

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93