

Kontrolskema for Grace Preprufe® membran 300R og 300R Plus



Projekt:

Entreprenør:

Ansvarlig montør:

Kontrolleret af:

Konstruktionsdel:

Inden installation

	JA	NEJ
Er underlaget jævnt uden udstikkende dele? • Underlaget skal være jævnt for, at garantien gælder.		
Er underlaget fri for snavs, is osv.? • Gør underlaget fri for snavs og lignende.		
Ved betonunderlag: Er revner eller huller større end 12 mm.? • Disse spartles for at skabe en jævn overflade under membranen.		
Er overfladen fugtig? • Det er muligt at anvende membranen på en fugtig overflade, dog ikke ved stående vand.		

Installation

	JA	NEJ
Er alle samlinger oplappet med mindst 75 mm.? • For vejledning; se side 24 i manualen.		
Er alle ender tapet? • Samtlige ender skal altid tapes. For vejledning; se side 26 i manualen.		
Er alle langsider tapet? • 300R: Ved temperaturer <13°C skal langsiderne tapes. • 300R Plus: Ved temperaturer <5°C skal langsiderne tapes.		

	JA	NEJ
Er der kun anvendt Preprufe® tape til ovenstående? • Anvend altid kun Preprufe® tape til ender, sider og reparationer.		
Er hjørnerne samlet efter anvisningen i manualen? • For vejledning; se side 20 i manualen.		
Er hvert hjørne fotodokumenteret? • Alle hjørner skal fotograferes som dokumentation.		
Er beskyttelsesfilmen fjernet? • Denne skal fjernes inden støbning.		
Er Preprufe® membranen beskadiget? • For vejledning; se side 29 i manualen.		

Efter installation

	JA	NEJ
Er der gennemføringer/ujævnheder? • For vejledning; se side 28 i manualen.		

Før støbning

	JA	NEJ
Er overfladen fri for snavs, is osv.? • For at opnå det bedste resultat skal overfladen gøres fri for snavs og lignende.		
Er Preprufe® membranen beskadiget efter, at armeringen er lagt på? • Reparer Preprufe® membranen efter side 29 i manualen.		

Anmærkninger

[Redacted area for notes]

Kontrolleret og godkendt af

Dato

[Redacted area for signature]

[Redacted area for date]

Monteringsdato

[Redacted area for installation date]

Støbedato (max 56 dage efter montering)

[Redacted area for casting date]

Vejrforhold

[Redacted area for weather conditions]

Temperatur

[Redacted area for temperature]

Ref. Tegningsnummer

[Redacted area for drawing number]